


Montagehinweis

Speicherfühler zu THISION



- Fühler in die Einsteckhülse des Warmwasserspeichers einführen.
- Fühlerkabel auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Stecker (2) am Ende des Fühlerkabels (1) anschliessen und an die Klemme X10-05 der Heizkesselsteuerung LMU anschliessen.